

Приложение № 2  
к Протоколу № 3-16 общего собрания  
членов ДНП «Остров» от 25.10.2016г.

Утверждено  
решением общего собрания ДНП «Остров»  
от 25.10.2016г.



Председатель Правления  
ДНП «Остров»

/Рузаев С.В.

## **Техническое задание на подключение водоснабжения.**

### **1. Общие сведения.**

1.1. Водоснабжение ДНП «Остров» осуществляется от ВЗУ с артезианской скважиной.

1.2. На территории вдоль дорог смонтированы колодцы водопроводные (ВК) для подключения групп из 3-х и 4-х участков. В колодцах установлены отключающие краны. От колодцев до участков в земле проложены трубопроводы D=25 мм и выведены на поверхность земли.

### **2. Требования к подключению участков.**

2.1. Подключение участка выполнить к трубопроводу ПНД D=25мм, заведенному на участок.

2.2. На трубу ПНД установить запорную арматуру (шаровый кран, вентиль) и водяной счётчик.

2.3. Предусмотреть утепление заведенного на участок трубопровода и водомерного узла для защиты от размораживания в зимний период эксплуатации.

2.4. Предъявить выполненные работы и получить разрешение в Правлении на подачу воды на дачный участок.

*Мер / Корозов /*