

Приложение № 1
к Протоколу № 3-16 общего собрания
членов ДНП «Остров» от 25.10.2016г.

Утверждено
решением общего собрания ДНП «Остров»
от 25.10.2016г.



Председатель Правления
ДНП «Остров»

/Рузаев С.В.

Техническое задание на подключение электроснабжения.

1. Общие сведения.

1.1. Электроснабжение ДНП «Остров» осуществляется от КТПН1-400 и КТПН2-400 по трем отходящим от каждой КТПН кабельным линиям напряжением 0.4 кВ.

1.2. На территории вдоль дорог смонтированы шкафы распределительные (ШР) для подключения групп из 3-х и 4-х участков.

2. Требования к подключению участков.

2.1. Смонтировать на своем участке щит механизации строительства, имеющий степень пылевлагозащиты не менее IP-54 и вводной трехфазный автоматический выключатель не более 25А.

2.2. Проложить кабель от щита механизации до шкафа распределительного.

2.3. В шкафу распределительном смонтировать и подключить трехфазный счетчик электроэнергии.

2.4. Предъявить выполненные работы, оформить и подписать Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, получить разрешение в Правлении на подачу напряжения на дачный участок.

3. Требования к подключению домов.

3.1. Выполнить и согласовать с Правлением ДНП «Остров» проект электроснабжения.

3.2. Выполнить внутренние электромонтажные работы по проекту.

3.3. Проложить питающий кабель от дома до шкафа распределительного.

3.4. Предъявить выполненные работы, оформить и подписать Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, получить разрешение в Правлении на подачу напряжения в дом.